

Договор № 32
на техническое обслуживание автоматической
пожарной сигнализации

г. Астана

« 22 » декабря 2022 г.

ИП «Астана Тех-Центр» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Жахина А.Е., действующего на основании свидетельства о государственной регистрации ИП серия 6203 № 0000069 НУ по району Сары-Арка» г. Астана НК МФ РК и ТОО «ЭКВИЖН» детский сад «Мейірім» именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Шандыровой А.А. действующего на основании устава, заключили договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя техническое обслуживание, пожарной сигнализации в здании ТОО «ЭКВИЖН» детского сада «Мейірім» по адресу: село Қоянды, улица Жунусова 78 А.

1.2 Услуги, оказываемые «Исполнителем», включают в себя: техническое обслуживание пожарной сигнализации с целью поддержания работоспособности, проведение в соответствии с требованиями эксплуатационной документации (ЭД) профилактических работ и мелкий ремонт выпшедшего из строя оборудования.

1. 2. Порядок сдачи и приемки работ

2.1 Периодичность технического обслуживания сигнализации составляет: 1 (один) раз в квартал, а так же при необходимости по вызову Заказчика.

2.2 Техническое обслуживание сигнализации включает в себя следующие работы:

- проверку работоспособности сигнализации;
- контроль технического состояния сигнализации;
- проверку соответствия сигнализации, в том числе их электрических и (или) иных параметров требованиям технической документации;
- выявление и устранение причин ложных срабатываний сигнализации;
- устранение неисправностей по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта);
- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации АПС.

2.3 Обо всех выявленных случаях сбоев в работе сигнализации «Исполнитель» обязан сообщить представителям «Заказчика» для принятия необходимых мер.

2.4 В случае возникновения отказа в работе сигнализации отдельных элементов запчастей все расходы, понесенные «Исполнителем» по восстановлению работоспособности сигнализации, оплачиваются «Заказчиком» дополнительно по выставленному счету.

2.5 Работоспособность установки (установок) после проведения ТО или ремонта проверяется «Заказчиком», после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ и ТО» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

2.6 В случае необходимости ремонта установки, материалы оплачиваются «Заказчиком» согласно предоставленному «Исполнителем» расчету.

3. Обязанности и права сторон

3.1. «Исполнитель» обязан:

- 3.1.1 завести журнал регистрации работ и ТО на обслуживаемом объекте;
- 3.1.2 проводить проверку работоспособности и состояния оборудования;
- 3.1.3 прибыть по вызову «Заказчика» при сработке сигнализации в течении дня с момента вызова;
- 3.1.4 предоставлять возможность проверять ход и качество работ;
- 3.1.5 гарантировать качество работ, исправность оборудования на момент завершения работ, о чем делается соответствующая запись в «журнал регистрации работ и ТО»;

3.2 «Заказчик» обязан: